

**VERBALE RELATIVO ALLA GARA PER LA FORNITURA DI CALDAIE A
BIOMASSA LEGNOSA E RELATIVO SISTEMA DI ESTRAZIONE PER
IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO IN LOC. VALLOMBROSA
II^ SEDUTA**

Il giorno 08 del mese di Febbraio 2010 alle ore 10.30 presso la sede della Comunità Montana Montagna Fiorentina, Via XXV Aprile 10 Rufina, sono presenti il Presidente della Commissione di Gara Dott. For. Ventre Antonio, i membri nominati dalla Stazione Appaltante Ing. Prussi Matteo del CREAR e Dott. Antonio Faini dell'ARSIA.

Visto il precedente verbale del 27 gennaio 2010 relativo alla prima seduta per la verifica della conformità della documentazione presentata dalle ditte partecipanti nel quale il Presidente ha proceduto ad effettuare il sorteggio ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 facendo estrarre uno dei due biglietti riportanti i soggetti ammessi dal rappresentante della ditta Mawera, Sig. Georg Winkler, il quale estrae il biglietto corrispondente alla ditta ETATECH. La Commissione ai fini della verifica prescritta dal menzionato art. 48 ha disposto i dovuti accertamenti. Pertanto con nota del 28/01/2010 (prot. N°0702/16) il presidente ha provveduto alla richiesta di cui sopra. La ditta Etatech ha fornito tale documentazione con nota del 04/02/2010 (prot.0924/16).

La commissione prende atto della rispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto dichiarato e a quanto previsto dal bando di gara.

Dato atto che nella seduta pubblica del 27/01/2010 relativa alla gara in oggetto è stata riscontrata la difformità della garanzia provvisoria prodotta in quella sede rispetto a quanto previsto dall'art. 75 del D.lgs 163 del 2006, disponendo l'esclusione della Metalref;

Richiamato pertanto il provvedimento di esclusione inviato dal responsabile del Procedimento alla ditta Metalref Hi Tech in data 28/01/2010 (prot. N°0700/16);

La commissione procede all'apertura delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse:

1. Uniconfort s.r.l. – Via dell'Industria n°21 – San Martino di Lupari (PD) (prot. 0566/16 del 25/01/2010 ore 8.55);
2. Etatech s.r.l. – via J.Kravogi 17 Merano (BZ) (prot.0588/16 del 25/01/2010 ore 11.40);
3. Mawera s.r.l. – via Julius Durst 44 – Brixen (BZ) (prot. 0577/16 del 25/01/2010 ore 10.20)

Pertanto si procede alla verifica della completezza della documentazione presentata e, in generale della conformità dell'offerta tecnica a quanto previsto dal bando e dal capitolato d'oneri.

Apertura offerta tecnica della ditta Uniconfort SRL con sede a San Martino di Lupari (PD)

La commissione procede all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica presentata dalla ditta uniconfort srl. L'offerta contiene la seguente documentazione:

- Descrizione della fornitura;
- Scheda con elenco centri assistenza autorizzati
- Scheda 1 : presentazione Uniconfort s.r.l.
- Scheda 2: scheda tecnica dettagliata caldaia;
- Scheda 3: multiciclone
- Scheda 4: pulizia automatica;
- Scheda 5: quadro elettrico
- Scheda 6: filtro a maniche
- N° 2 rapporti di prova sulle due caldaie certificati IMQ Primacontrol
- Manuale di installazione Uso e Manutenzione.

La commissione, verificata la documentazione presentata, stabilisce che la stessa documentazione è **conforme al bando e procede a siglare tale documentazione in tutte le sue parti.**

Apertura offerta tecnica della ditta Etatech s.r.l. – via J.Kravogi 17 Merano (BZ)

La commissione procede all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica presentata dalla ditta uniconfort srl. L'offerta contiene la seguente documentazione:

- Scheda tecnica dettagliata impianto;
- Scheda tecnica dettagliata caldaie RRK 350 e RRK 500;
- Certificazione caldaie con Rapporto di prova rilasciato da Chemisch – Biologisches Institut di Weissensee (Austria);
- Manuale di Uso e Manutenzione.
- Referenze

La commissione, verificata la documentazione presentata, stabilisce che la stessa documentazione risulta insufficiente in relazione a quanto richiesto al punto III.3.1 del Disciplinare di gara; nello specifico risulta mancante l'elenco della potenza di targa di tutte le utenze elettriche della fornitura e l'elenco delle utenze elettriche regolate da inverter. Pertanto ai sensi di quanto previsto dal disciplinare la Commissione ritiene non ammissibile l'offerta e procede all'esclusione della ditta Etatech.

Apertura offerta tecnica della ditta Mawera s.r.l. – via Julius Durst 44 – Brixen (BZ)

La commissione procede all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica presentata dalla ditta uniconfort srl. L'offerta contiene la seguente documentazione:

- Scheda tecnica dettagliata impianto;
- Scheda tecnica dettagliata caldaie;
- Elenco della potenza di targa delle utenze dell'impianto
- Elenco delle utenze elettriche sotto inverter
- Assorbimento elettrico
- Elenco centri di assistenza autorizzati
- Certificazione caldaie con Rapporto di prova rilasciato da TUV (Germania);
- Manuale di Installazione Uso e Manutenzione
- Informazioni aggiuntive
- Depliant illustrativi

La commissione, verificata la documentazione presentata, stabilisce che la stessa documentazione **è conforme al bando e procede a siglare tale documentazione in tutte le sue parti.**

La commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche presentata dalle ditte ammesse:

1. Uniconfort s.r.l. – Via dell'Industria n°21 – San Martino di Lupari (PD) (prot. 0566/16 del 25/01/2010 ore 8.55);
2. Mawera s.r.l. – via Julius Durst 44 – Brixen (BZ) (prot. 0577/16 del 25/01/2010 ore 10.20)

La commissione procede all'attribuzione dei punteggi secondo quanto stabilito dal bando di gara determinando la tabella allegata.

In relazione al punteggio attribuito per le caratteristiche costruttive e funzionali, di cui al punto IV.2.1.1, la commissione all'unanimità ha attribuito il punteggio indicato nella tabella allegata sulla base delle seguenti considerazioni:

- All'offerta della ditta Uniconfort sono stati attribuiti, all'unanimità dai membri della commissione, n° 3 punti in quanto:
 - L'offerta proposta contiene descrizione delle caratteristiche tecniche funzionali e costruttive adeguata a quanto richiesto. Il punteggio assegnato tiene conto della scelta di utilizzare un filtro a maniche per la riduzione delle emissioni al camino, mentre il capitolato d'oneri dava preferenza a tecnologie quali filtro elettrostatico o abbattitori ad umido; la potenza nominale installata prevista risulta superiore a quanto richiesto con la conseguenza di una maggiore necessità di regolazione.
- All'offerta della ditta Mawera sono stati attribuiti, all'unanimità dai membri della commissione, n° 13 punti in quanto:

- L'offerta proposta contiene descrizione delle caratteristiche tecniche funzionali e costruttive più che adeguata a quanto richiesto. Il punteggio assegnato tiene conto della buona aderenza della potenza nominale proposta a quanto indicato dal capitolato, della rilevante versatilità del sistema di regolazione e controllo, e in generale della particolare rispondenza a quanto richiesto dal capitolato d'oneri.

La Commissione chiude la seduta alle ore 14.15 e rinvia alle ore 16,30 del 08/02/2010 la seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi ed i successivi adempimenti.

La commissione giudicatrice

f.to Dott. For. Antonio Ventre (CMMF - Presidente della Commissione)

f.to Ing. Prussi Matteo (CREAR – membro della Commissione)

f.to Dott. Antonio Faini (ARSIA – membro della Commissione)